


Wir bleiben zuhause

Arbeitsblatt-Nr. 11



Ordne die Zahlen den richtigen Erklärungen zu!



Bauteilnummer zur eindeutigen örtlichen Zuordnung in einem Versorgungsgebiet (Stadt oder Gemeinde). Je nach Betreiber nicht angegeben

Abstand zwischen Schild und Hydrant vom Schild gerade gemessen in Metern und Dezimetern (rechts nach dem Komma).

Abstand zwischen Schild und Hydrant vom Schild nach rechts gemessen in Metern und Dezimetern (rechts nach dem Komma).

Innendurchmesser in Millimetern der Versorgungsleitung.

Bezeichnung in Kurzzeichen der Einbauarmatur. In der Regel steht ein „H“ für Hydrant. Unter Umständen können andere Kurzzeichen für verschiedene Sonderhydranten stehen.

Abstand zwischen Schild und Hydrant vom Schild nach links gemessen in Metern und Dezimetern (rechts nach dem Komma).

Wir bleiben zuhause

Arbeitsblatt-Nr. 11



Magdeburg-Olvenstedt

